Waterbedrijf Groningen

Resultaat voor 9551VW - Sellingen, Bovendiepsterweg

Periode: 2025 - jaaroverzicht

Productiestation: Sellingen

Omschrijving	Eenheid	Wettelijke norm	Minimum	Gemiddeld	Maximum
Aeromonas spp. 30	kve/100ml	1000	< 1	< 1	1
Aluminium	µg/l	200	< 5	< 5	< 5
Antimoon	µg/l	5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
Arseen	µg/l	10	< 0.5	< 0.5	< 0.5
Bacterien van de coligroep 37 C	kve/100ml	<1	< 1	< 1	< 1
Barium	µg/l	-	28	28	28
Boor	µg/l	500	14	14	14
Broom	µg/l	-	69	69	69
Cadmium	µg/l	5	< 0.05	< 0.05	< 0.05
Calcium	mg/l	-	31	34	36
Chloride	mg/l	150	35	35	35
Chroom	µg/l	50	< 0.5	< 0.5	< 0.5
Cyanide totaal	µg/l	50	< 1	< 1	< 1
EGV	mS/m	125	25.6	28.4	30.4
Escherichia coli	kve/100ml	<1	< 1	< 1	< 1
Fluoride	mg/l	1	< 0.05	< 0.05	< 0.05
IJzer	mg/l	0.2	0.01	0.02	0.03
Jodium	µg/l	-	6	6	6

Omschrijving	Eenheid	Wettelijke norm	Minimum	Gemiddeld	Maximum
Kalium	mg/l	-	1.9	1.9	1.9
Kleurintensiteit,Pt/Co-schaal	mg Pt-Co/l	20	< 5	< 5	< 5
Koloniegetal bij 22 graden	kve/ml	<100 (jaargemiddelde)	1	26	230
Koper	µg/l	2000	< 2	< 2	< 2
Kwik	µg/l	1	< 0.02	< 0.02	< 0.02
Lood	µg/l	5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
Magnesium	mg/l	-	4	4.3	4.6
Mangaan	mg/l	0.05	< 0.002	< 0.002	< 0.002
Natrium	mg/l	150	22	22	22
Nikkel	µg/l	20	< 0.5	< 0.5	< 0.5
Opgelost organische koolstof (DOC)	mg/l C	-	4.3	4.4	4.5
Orthofosfaat	mg/l PO4	-	< 0.06	< 0.06	< 0.06
Saturatie-index	pH	>-0.2 (jaargemiddelde)	-0.03	0.02	0.06
Seleen	µg/l	10	< 0.5	< 0.5	< 0.5
Silicium	mg/l	-	10	10	10
Sulfaat	mg/l SO4	150	4	4	4
Temperatuur	graden C	25	8.9	11	12.3
Totale hardheid	DH	>5.6	5.3	5.7	6
Troebelingsgraad	FTE	1	< 0.1	< 0.1	0.16

Omschrijving	Eenheid	Wettelijke norm	Minimum	Gemiddeld	Maximum
UV-extinctie, 254 nm	abs/m	-	9.4	9.4	9.4
Vrij Kooldioxide	mg/l	-	3	4	4
Waterstofcarbonaat	mg/l HCO3	>60	120	135	140
Zink	mg/l Zn	3	3.7	3.7	3.7
Zuurgraad	pH	7-9.5	7.8	7.9	8
Zuurgraad	µg/l	7-9.5	-	-	-
Zuurstof	mg/l O2	>2	-	-	-
Zuurstof	mg/l O2	>2	9.7	10.3	10.8
Som van Bestrijdingsmiddelen:	µg/l	-	na	0.01	0.01
-> bentazon	µg/l	0.1	< 0.01	< 0.01	0.01
Som van Metabolieten:	µg/l	-	na	na	na
Som van PAK:	µg/l	-	na	na	na
Som van pfc:	ng/l	-	na	0.1	0.2
-> perfluorhexaanzuur (PFHxA)	ng/l	-	< 0.2	< 0.2	0.2
Som van Zoetstoffen:	µg/l	-	na	na	na

Legenda

na = niet aangetroffen

- = geen meting uitgevoerd