Waterbedrijf Groningen

Resultaat voor 9351BJ - Leek, Tolberterstraat

Periode: 2026 - kwartaal 3

Productiestation: Nietap

Omschrijving	Eenheid	Wettelijke norm	Minimum	Gemiddeld	Maximum
Aeromonas spp. 30	kve/100ml	1000	< 1	< 1	< 1
Aluminium	µg/l	200	< 5	< 5	< 5
Antimoon	µg/l	5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
Arseen	µg/l	10	< 0.5	< 0.5	< 0.5
Bacterien van de coligroep 37 C	kve/100ml	<1	< 1	< 1	< 1
Barium	µg/l	-	13	13	13
Boor	µg/l	500	12	12	12
Broom	µg/l	-	65	65	65
Cadmium	µg/l	5	< 0.05	< 0.05	< 0.05
Calcium	mg/l	-	47	50	54
Chloride	mg/l	150	22	22	22
Chroom	µg/l	50	< 0.5	< 0.5	< 0.5
Cyanide totaal	µg/l	50	< 1	< 1	< 1
EGV	mS/m	125	31.4	32.5	34
Escherichia coli	kve/100ml	<1	< 1	< 1	< 1
Fluoride	mg/l	1	0.06	0.06	0.06
IJzer	mg/l	0.2	< 0.01	< 0.01	0.01
Jodium	µg/l	-	5	5	5

Omschrijving	Eenheid	Wettelijke norm	Minimum	Gemiddeld	Maximum
Kalium	mg/l	-	1.7	1.7	1.7
Kleurintensiteit,Pt/Co-schaal	mg Pt-Co/l	20	5	5	5
Koloniegetal bij 22 graden	kve/ml	<100 (jaargemiddelde)	< 1	6	16
Koper	µg/l	2000	< 2	< 2	< 2
Kwik	µg/l	1	< 0.02	< 0.02	< 0.02
Lood	µg/l	5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
Magnesium	mg/l	-	6.4	6.9	7.3
Mangaan	mg/l	0.05	< 0.002	< 0.002	< 0.002
Natrium	mg/l	150	14	14	14
Nikkel	µg/l	20	< 0.5	< 0.5	< 0.5
Opgelost organische koolstof (DOC)	mg/l C	-	3.4	3.4	3.4
Orthofosfaat	mg/l PO4	-	< 0.06	< 0.06	< 0.06
Saturatie-index	pH	>-0.2 (jaargemiddelde)	0.23	0.29	0.36
Seleen	µg/l	10	< 0.5	< 0.5	< 0.5
Silicium	mg/l	-	12	12	12
Sulfaat	mg/l SO4	150	5	5	5
Temperatuur	graden C	25	11.2	11.3	11.4
Totale hardheid	DH	>5.6	8.1	8.6	9.1
Troebelingsgraad	FTE	1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

Omschrijving	Eenheid	Wettelijke norm	Minimum	Gemiddeld	Maximum
UV-extinctie, 254 nm	abs/m	-	7.3	7.3	7.3
Vrij Kooldioxide	mg/l	-	4	6	7
Waterstofcarbonaat	mg/l HCO3	>60	170	186	200
Zink	mg/l Zn	3	< 2	< 2	< 2
Zuurgraad	µg/l	7-9.5	-	-	-
Zuurgraad	pH	7-9.5	7.8	7.9	7.9
Zuurstof	mg/l O2	>2	9.7	10	10.2
Zuurstof	mg/l O2	>2	-	-	-
Som van Bestrijdingsmiddelen:	µg/l	-	na	na	na
Som van Metabolieten:	µg/l	-	na	na	na
Som van PAK:	µg/l	-	na	na	na
Som van pfc:	ng/l	-	na	0.2	0.4
-> perfluorbutaansulfonzuur (PFBS)	ng/l	-	< 0.2	< 0.2	0.4
Som van Zoetstoffen:	µg/l	-	na	na	na

Legenda

na = niet aangetroffen

- = geen meting uitgevoerd