Waterbedrijf Groningen

Resultaat voor 9641AW - Veendam, Raadhuisplein

Periode: 2026 - kwartaal 3

Productiestation: De Groeve

Omschrijving	Eenheid	Wettelijke norm	Minimum	Gemiddeld	Maximum
Aeromonas spp. 30	kve/100ml	1000	< 1	3	8
Aluminium	µg/l	200	< 5	< 5	< 5
Antimoon	µg/l	5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
Arseen	µg/l	10	< 0.5	< 0.5	< 0.5
Bacterien van de coligroep 37 C	kve/100ml	<1	< 1	< 1	< 1
Barium	µg/l	-	23	33	43
Boor	µg/l	500	12	28	43
Broom	µg/l	-	63	87	110
Cadmium	µg/l	5	< 0.05	< 0.05	< 0.05
Calcium	mg/l	-	56	68	78
Chloride	mg/l	150	28	43	57
Chroom	µg/l	50	< 0.5	< 0.5	< 0.5
Cyanide totaal	µg/l	50	< 1	< 1	< 1
EGV	mS/m	125	34.8	45.3	56.1
Escherichia coli	kve/100ml	<1	< 1	< 1	< 1
Fluoride	mg/l	1	0.08	0.09	0.1
IJzer	mg/l	0.2	< 0.01	< 0.01	0.02
Jodium	µg/l	-	< 5	< 5	9

Omschrijving	Eenheid	Wettelijke norm	Minimum	Gemiddeld	Maximum
Kalium	mg/l	-	1.6	2	2.5
Kleurintensiteit,Pt/Co-schaal	mg Pt-Co/l	20	< 5	< 5	7
Koloniegetal bij 22 graden	kve/ml	<100 (jaargemiddelde)	< 1	3	20
Koper	µg/l	2000	< 2	< 2	< 2
Kwik	µg/l	1	< 0.02	< 0.02	< 0.02
Lood	µg/l	5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
Magnesium	mg/l	-	4.9	5.9	6.9
Mangaan	mg/l	0.05	< 0.002	< 0.002	< 0.002
Natrium	mg/l	150	16	29	42
Nikkel	µg/l	20	< 0.5	< 0.5	< 0.5
Opgelost organische koolstof (DOC)	mg/l C	-	1.6	3	4.7
Orthofosfaat	mg/l PO4	-	< 0.06	< 0.06	0.08
Saturatie-index	pH	>-0.2 (jaargemiddelde)	0.15	0.36	0.56
Seleen	µg/l	10	< 0.5	< 0.5	< 0.5
Silicium	mg/l	-	9.6	10.3	11
Sulfaat	mg/l SO4	150	13	20	27
Temperatuur	graden C	25	10.6	11.2	12
Totale hardheid	DH	>5.6	8.9	10.7	12.5
Troebelingsgraad	FTE	1	< 0.1	< 0.1	0.17

Omschrijving	Eenheid	Wettelijke norm	Minimum	Gemiddeld	Maximum
UV-extinctie, 254 nm	abs/m	-	3.7	7	10.3
Vrij Kooldioxide	mg/l	-	5	7	8
Waterstofcarbonaat	mg/l HCO3	>60	160	208	260
Zink	mg/l Zn	3	< 2	< 2	< 2
Zuurgraad	pH	7-9.5	7.7	7.8	7.9
Zuurgraad	µg/l	7-9.5	-	-	-
Zuurstof	mg/l O2	>2	-	-	-
Zuurstof	mg/l O2	>2	10.1	10.4	10.7
Som van Bestrijdingsmiddelen:	µg/l	-	na	na	na
Som van Metabolieten:	µg/l	-	na	0.01	0.01
-> chloridazon-desfenyl	µg/l	1	< 0.05	< 0.05	< 0.05
-> metalaxyl metaboliet cga 108906	µg/l	-	< 0.01	< 0.01	< 0.01
-> metalaxyl metaboliet cga 62826	µg/l	-	< 0.01	< 0.01	0.01
Som van PAK:	µg/l	-	na	na	na
Som van pfc:	ng/l	-	na	0.1	0.3
-> perfluorbutaanzuur (PFBA)	ng/l	-	< 0.2	< 0.2	0.3
-> perfluorhexaanzuur (PFHxA)	ng/l	-	< 0.2	< 0.2	< 0.2
Som van Zoetstoffen:	µg/l	-	na	0.07	0.15
-> acesulfaam	µg/l	-	< 0.05	0.07	0.15

Legenda

na = niet aangetroffen

- = geen meting uitgevoerd