Waterbedrijf Groningen

Resultaat voor 9723HE - Groningen, LÃ¼beckweg

Periode: 2026 - kwartaal 3

Productiestation: De Punt

Omschrijving	Eenheid	Wettelijke norm	Minimum	Gemiddeld	Maximum
Aeromonas spp. 30	kve/100ml	1000	5	41	75
Aluminium	µg/l	200	6	10	15
Antimoon	µg/l	5	-	-	-
Arseen	µg/l	10	< 0.5	< 0.5	< 0.5
Bacterien van de coligroep 37 C	kve/100ml	<1	< 1	< 1	< 1
Barium	µg/l	-	-	-	-
Boor	µg/l	500	18	18	18
Broom	µg/l	-	-	-	-
Cadmium	µg/l	5	-	-	-
Calcium	mg/l	-	43	48	63
Chloride	mg/l	150	40	44	46
Chroom	µg/l	50	-	-	-
Cyanide totaal	µg/l	50	1	1	1
EGV	mS/m	125	34.3	36.8	40.7
Escherichia coli	kve/100ml	<1	< 1	< 1	< 1
Fluoride	mg/l	1	-	-	-
IJzer	mg/l	0.2	< 0.01	< 0.01	0.02
Jodium	µg/l	-	-	-	-

Omschrijving	Eenheid	Wettelijke norm	Minimum	Gemiddeld	Maximum
Kalium	mg/l	-	-	-	-
Kleurintensiteit,Pt/Co-schaal	mg Pt-Co/l	20	< 5	< 5	< 5
Koloniegetal bij 22 graden	kve/ml	<100 (jaargemiddelde)	< 1	5	16
Koper	µg/l	2000	-	-	-
Kwik	µg/l	1	< 0.02	< 0.02	< 0.02
Lood	µg/l	5	-	-	-
Magnesium	mg/l	-	5.3	5.6	5.9
Mangaan	mg/l	0.05	< 0.002	< 0.002	0.006
Natrium	mg/l	150	21	21	21
Nikkel	µg/l	20	-	-	-
Opgelost organische koolstof (DOC)	mg/l C	-	2.9	3.9	4.6
Orthofosfaat	mg/l PO4	-	< 0.06	< 0.06	< 0.06
Saturatie-index	pH	>-0.2 (jaargemiddelde)	-0.3	-0.04	0.34
Seleen	µg/l	10	< 0.5	< 0.5	< 0.5
Silicium	mg/l	-	-	-	-
Sulfaat	mg/l SO4	150	14	15	16
Temperatuur	graden C	25	11.5	17.1	22.2
Totale hardheid	DH	>5.6	7.3	8.3	10.1
Troebelingsgraad	FTE	1	< 0.1	< 0.1	0.82

Omschrijving	Eenheid	Wettelijke norm	Minimum	Gemiddeld	Maximum
UV-extinctie, 254 nm	abs/m	-	6.8	8.4	9.8
Vrij Kooldioxide	mg/l	-	6	7	7
Waterstofcarbonaat	mg/l HCO3	>60	110	136	210
Zink	mg/l Zn	3	-	-	-
Zuurgraad	µg/l	7-9.5	-	-	-
Zuurgraad	pH	7-9.5	7.5	7.7	7.8
Zuurstof	mg/l O2	>2	8.8	9.7	11
Zuurstof	mg/l O2	>2	-	-	-
Som van Bestrijdingsmiddelen:	µg/l	-	na	na	na
Som van Metabolieten:	µg/l	-	0.03	0.04	0.05
-> chloorthalonilsulfonzuur r417888	µg/l	-	< 0.01	< 0.01	< 0.01
-> chloridazon-desfenyl	µg/l	1	< 0.05	< 0.05	< 0.05
-> dimethenamidsulfonaat m27	µg/l	-	0.03	0.04	0.05
-> metalaxyl metaboliet cga 108906	µg/l	-	< 0.01	< 0.01	< 0.01
-> metolachloorzuur	µg/l	-	< 0.02	< 0.02	< 0.02
Som van PAK:	µg/l	-	na	na	na
Som van pfc:	ng/l	-	0.4	8.2	14.4
-> 1H,1H,2H,2H-perfluor-1-octaansulfonzuur (6:2 FTS)	ng/l	-	< 1	< 1	< 1

Omschrijving	Eenheid	Wettelijke norm	Minimum	Gemiddeld	Maximum
-> lineair perfluorhexaansulfonzuur (L-PFHxS)	ng/l	-	< 0.2	< 0.2	0.2
-> lineair perfluoroctaansulfonzuur (L-PFOS)	ng/l	-	< 0.2	< 0.2	< 0.2
-> lineair perfluoroctaanzuur (L-PFOA)	ng/l	-	0.4	1.2	2.2
-> perfluorbutaansulfonzuur (PFBS)	ng/l	-	< 0.2	0.7	1
-> perfluorbutaanzuur (PFBA)	ng/l	-	< 2.0	2.5	4.2
-> perfluorheptaanzuur (PFHpA)	ng/l	-	< 0.2	0.9	1.6
-> perfluorhexaanzuur (PFHxA)	ng/l	-	< 0.2	1.3	2
-> perfluornonaanzuur (PFNA)	ng/l	-	< 0.5	< 0.5	< 0.5
-> perfluorpentaanzuur (PFPeA)	ng/l	-	< 0.2	1.3	2.4
-> perfluorundecaanzuur (PFUnDA)	ng/l	-	< 0.5	< 0.5	< 0.5
-> vertakt perfluoroctaansulfonzuur (V-PFOS)	ng/l	-	< 0.2	< 0.2	0.3
-> vertakt perfluoroctaanzuur (V-PFOA)	ng/l	-	< 0.2	0.3	0.5

Omschrijving	Eenheid	Wettelijke norm	Minimum	Gemiddeld	Maximum
Som van Zoetstoffen:	µg/l	-	0.10	0.23	0.26
-> acesulfaam	µg/l	-	< 0.05	< 0.05	0.06
-> sucralose	µg/l	-	0.1	0.2	0.2

Legenda

na = niet aangetroffen

- = geen meting uitgevoerd