Waterbedrijf Groningen

Resultaat voor 9755TN - Onnen, Waterleidingweg

Periode: 2026 - kwartaal 3

Productiestation: Onnen

Omschrijving	Eenheid	Wettelijke norm	Minimum	Gemiddeld	Maximum
Aeromonas spp. 30	kve/100ml	1000	< 1	< 1	1
Aluminium	µg/l	200	-	-	-
Antimoon	µg/l	5	-	-	-
Arseen	µg/l	10	-	-	-
Bacterien van de coligroep 37 C	kve/100ml	<1	< 1	< 1	< 1
Barium	µg/l	-	-	-	-
Boor	µg/l	500	-	-	-
Broom	µg/l	-	-	-	-
Cadmium	µg/l	5	-	-	-
Calcium	mg/l	-	76	78	79
Chloride	mg/l	150	47	52	56
Chroom	µg/l	50	-	-	-
Cyanide totaal	µg/l	50	-	-	-
EGV	mS/m	125	47	50.4	52.6
Escherichia coli	kve/100ml	<1	< 1	< 1	< 1
Fluoride	mg/l	1	-	-	-
IJzer	mg/l	0.2	0.02	0.03	0.05
Jodium	µg/l	-	-	-	-

Omschrijving	Eenheid	Wettelijke norm	Minimum	Gemiddeld	Maximum
Kalium	mg/l	-	-	-	-
Kleurintensiteit,Pt/Co-schaal	mg Pt-Co/l	20	6	7	8
Koloniegetal bij 22 graden	kve/ml	<100 (jaargemiddelde)	< 1	6	23
Koper	µg/l	2000	-	-	-
Kwik	µg/l	1	-	-	-
Lood	µg/l	5	-	-	-
Magnesium	mg/l	-	6.6	6.7	6.9
Mangaan	mg/l	0.05	< 0.002	< 0.002	< 0.002
Natrium	mg/l	150	-	-	-
Nikkel	µg/l	20	-	-	-
Opgelost organische koolstof (DOC)	mg/l C	-	3.8	4.5	5
Orthofosfaat	mg/l PO4	-	-	-	-
Saturatie-index	pH	>-0.2 (jaargemiddelde)	0.42	0.44	0.47
Seleen	µg/l	10	-	-	-
Silicium	mg/l	-	-	-	-
Sulfaat	mg/l SO4	150	-	-	-
Temperatuur	graden C	25	11	11.3	13
Totale hardheid	DH	>5.6	12.1	12.4	12.7
Troebelingsgraad	FTE	1	< 0.1	0.11	0.32

Omschrijving	Eenheid	Wettelijke norm	Minimum	Gemiddeld	Maximum
UV-extinctie, 254 nm	abs/m	-	-	-	-
Vrij Kooldioxide	mg/l	-	7	9	10
Waterstofcarbonaat	mg/l HCO3	>60	230	233	240
Zink	mg/l Zn	3	-	-	-
Zuurgraad	µg/l	7-9.5	-	-	-
Zuurgraad	pH	7-9.5	7.6	7.8	7.9
Zuurstof	mg/l O2	>2	-	-	-
Zuurstof	mg/l O2	>2	9.5	9.9	10.2
Som van Bestrijdingsmiddelen:	µg/l	-	na	na	0.01
-> bentazon	µg/l	0.1	< 0.01	< 0.01	0.01
Som van Metabolieten:	µg/l	-	na	na	na
-> metalaxyl metaboliet cga 108906	µg/l	-	< 0.01	< 0.01	< 0.01
Som van PAK:	µg/l	-	na	na	na
Som van pfc:	ng/l	-	0.2	0.4	0.5
-> lineair perfluoroctaanzuur (L-PFOA)	ng/l	-	< 0.2	< 0.2	0.2
-> perfluorbutaanzuur (PFBA)	ng/l	-	0.2	0.3	0.3
-> perfluornonaanzuur (PFNA)	ng/l	-	< 0.2	< 0.2	< 0.2
Som van Zoetstoffen:	µg/l	-	na	na	na
-> acesulfaam	µg/l	-	< 0.05	< 0.05	< 0.05

Legenda

na = niet aangetroffen

- = geen meting uitgevoerd