

Productielokatie: Sellingen

Periode: 1-1-2020 t/m 31-3-2020

Monsterpunt(en): psed*

Parameter	Eenheid	Aantal	Gemiddelde	Minimum	Maximum	Norm min	Norm max
Temperatuur	graden C	12	9.9	9.4	10.3		25
Zuurstof	mg/l	12	10.5	10.2	11	2	
Troebelheid	FTU	12	0.12	<0.1	0.34		1
Zuurgraad	pH	12	7.8	7.8	8	7	9.5
Saturatie-Index (delta pH)	pH	1	0.06	0.06	0.06		
Elektrisch geleidend vermogen bij 20 C	mS/m	3	30.0	29.7	30.4		125
Vrij Kooldioxide	mg/l	1	4	4	4		
Vrij CO2 (gecorrigeerd voor IJzer)	mg/l	1	4	4	4		
Waterstofcarbonaat	mg/l	1	130	130	130	60	
Waterstofcarbonaat (in mmol)	mmol/l	1	2.2	2.2	2.2		
Ammonium	mg/l	3	<0.03	<0.03	<0.03		0.2
Ammonium (in N)	mg N/l	3	<0.02	<0.02	<0.02		0.15
Calcium	mg/l	1	36	36	36		
Magnesium	mg/l	1	4.5	4.5	4.5		
Mangaan	mg/l	3	<0.002	<0.002	0.005		0.05
IJzer	mg/l	3	0.02	0.01	0.03		0.2
Totale hardheid	dH	1	6.1	6.1	6.1		
Totale hardheid	mmol/l	1	1.08	1.08	1.08	1	
Koloniegetal bij 22 C	kve/ml	12	21	2	61		
Bacterien van de coligroep 37 C	kve/100ml	12	<1	<1	<1	0	0
E.coli mbv LSA	kve/100ml	12	<1	<1	<1		
Aeromonas 30 C	kve/100ml	6	<1	<1	4		1000
Clostridium perfringens	kve/100ml	1	<1	<1	<1		
Legionella	kve/l	1	<100	<100	<100		100
Aromaten/alifaten	ug/l	1	na	na	na		
Som Aromaten/alifaten	ug/l	1	na	na	na		
Som BTEX	ug/l	1	na	na	na		
TACC90	mmol/l	1	0.22	0.22	0.22		
PACC bepaald d.m.v. kookproef	mmol/l	1	0.07	0.07	0.07		
Kalkafzetting door 'u-kristallen'	mmol/l	1	<0.05	<0.05	<0.05		